


CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6215CS0333

 Registriernummer
 registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	AIRVALVE Flow Control GmbH Gutenbergweg 33, D-59519 Möhnesee
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Be- und Entlüftungsventile für die Trinkwasserversorgung (6215)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Belüftungsventil für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	VB-060
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2200482 / 16714 / 5 vom 01.10.2021 (ÖFI) Baumusterprüfung: 1701844-2 vom 24.08.2017 (OFM) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-347539-21-Hy203 vom 23.07.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DVGW W 363-P/B1 (01.09.2014) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-4 (01.10.2000) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.08.2027 / 23-0067-WNR

70028-04-A-DE

01.02.2023 GI B-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body


 Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-16028-01-05

 DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle

 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 200	
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 250	
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 300	
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 350	
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 400	
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 500	
VB-060	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 600	